

Zamawiający:

Gmina Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ, ZMIANA TREŚCI SWZ
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dotyczy postępowania pn.:

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO" - ORLIK 2012**W MIEJSCOWOŚCI RABA WYŻNA**

nr ref.: ZP.271.19.2023

Nr ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w BZP nr **BZP 2023/BZP 00403622** z dn. 19.09.2023 r.

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany treści SWZ:

Pytania od Wykonawcy 1:

Pytanie 1: W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym prosimy o korektę w zakresie wymaganych dokumentów do nawierzchni z trawy syntetycznej poprzez wykreślenie wymogu przedstawienia aktualnego certyfikatu FIFA Quality dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i zasypem EPDM.

Warto zaznaczyć, że tak przyznawane tytuły są Certyfikacją przyznawaną dla danego obiektu sportowego, a nie jak często się mylnie określa dla sztucznej trawy.

Dla uzyskania certyfikatu FIFA to nie parametry sztucznej trawy są najważniejsze, ale wykonanie całego obiektu, tj. równość i twardość podbudowy, jakość sklejenia brytów sztucznej trawy, jakość zasypu sztucznej trawy piaskiem oraz granulatem gumowym. FIFA badając boisko pod kątem uzyskania Certyfikatu, nie bada parametrów sztucznej trawy, ale jakość wykonania całego boiska pod kątem wyżej wymienionych wymagań. Nadmieniam, że wszystkie sztuczne trawy posiadające badanie laboratoryjne na zgodność z wymaganiami FIFA mają możliwość uzyskania Certyfikatu FIFA i tylko od Inwestora zależy czy o taki Certyfikat będzie się ubiegał. Dlatego błędem jest myślenie, że Certyfikat FIFA uzyskany na innym stadionie jest dowodem dobrej jakości sztucznej trawy. Jak już wcześniej zostało powiedziane, wszystkie sztuczne trawy posiadające badanie na zgodność z wymaganiami FIFA (FIFA Quality Concept for Football Turf), są w stanie uzyskać Certyfikat FIFA i tylko poprawność wykonania boiska jako całości o tym decyduje, a na pewno nie decydują o tym parametry sztucznej trawy.

Powyższe potwierdza wyrok **KIO 1867/18**, który mówi o tym, że **wymaganie certyfikatu FIFA nie ma uzasadnienia dla jakości oferowanej trawy.**

W związku z powyższym ponownie prosimy o zniesienie wymogu dostarczenia certyfikatu FIFA Quality dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i zasypem EPDM.

Nadmieniamy, że Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Proponowane zmiany są kosmetyczne, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, w związku z czym zmianie ulegają zapisy SWZ, poprzez wykreślenie w załączniku nr 2.2 – STWiORB na stronie nr 33 oraz załączniku nr 2.3 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia na stronie nr 4 (w stopce podpisanej nr 3) **zapisów lit. a) oraz h)** w Wykazie dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego.

Pytania od Wykonawcy 2:

Pytanie 1: Wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o niżej wymienionych parametrach i dokumentach. Nadmieniamy, że zaproponowana nawierzchnia spełnia wymagania FIFA i normy EN 15330-1:2013, a tym samym spełnia oczekiwania Zamawiającego. Nadmieniamy, że zaproponowane parametry są na zbliżonym poziomie do oczekiwanych Zamawiającego. Ponadto zwracamy uwagę, że FIFA w swoich wymaganiach wymaga siły wrywania pęczka na poziomie 40N, zaś norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 35N. Podobnie jest z parametrem wytrzymałości łączenia klejonego. FIFA i norma EN 15330-1:2013 określa ten parametr na poziomie 75N/100mm. Zaproponowana trawa spełnia wymagania określone w FIFA i normie. Zwracamy uwagę, iż w kluczowych parametrach tj, dtex, ilość pęczków czy grubość włókna nasza trawa ma lepsze parametry od wymaganych.

Proponujemy trawę o poniższych parametrach:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%;
- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem m wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna
- wysokość włókien: min. 50mm (bez konieczności stosowania prefabrykowanej maty shock pad)
- grubość włókna monofilowego min. 370mikronów
- Dtex min. 14000
- ilość pęczków min. 9300/m²
- ilość włókien min. 112.000/m²
- wrywanie pęczka po starzeniu min. 40N
- łączenie klejone po starzeniu min. 75N/100mm
- waga włókna min. 1400g/m²
- waga całkowita trawy min. 2400g/m²
- podkład trawy: lateksowy
- przepuszczalność wody dla systemu min. 1400mm/h
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej trawy:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com)
- b) badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM
- c) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
- d) Atest PZH na nawierzchnie ze sztucznej trawy i wypełnienie EPDM
- e) karta techniczna potwierdzona przez producenta zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy
- f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie
- g) próbka sztucznej trawy i granulatu gumowego EPDM

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza trawę o wskazanych parametrach i jednocześnie zmienia zapisy SWZ we wskazanych załącznikach: w załączniku nr 2.2 – STWiORB na stronie nr 32 pkt 2.2.1 *Nawierzchnia sportowa* oraz załączniku nr 2.3 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia na stronie nr 3 (w stopce podpisanej nr 2), w następującym zakresie:

Przed zmianą:

Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną przeznaczoną na boiska do piłki nożnej o następujących minimalnych parametrach technicznych i użytkowych:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%
- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna.
- wysokość włókien: min. 50 mm (bez konieczności stosowania prefabrykowanej maty shock pad)
- grubość włókna monofilowego: min. 325 µm,
- Dtex: min. 14 000,
- ilość pęczków: min. 8900/m²
- ilość włókien: min. 113 000/m²
- wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 52N
- wytrzymałość łączenia klejonego: min. 150/ 100mm
- waga pojedynczego włókna: min 1450 g/m²
- waga całkowita trawy: min. 3000 g/m²
- podkład trawy: lateksowy, poliuretanowy
- przepuszczalność wody dla całego systemu sztucznej trawa: min 1400 mm/h .
- wypełnienie nawierzchni : piasek kwarcowy oraz granulāt EPDM z recyklingu

Po zmianie:

Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną przeznaczoną na boiska do piłki nożnej o następujących minimalnych parametrach technicznych i użytkowych:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%;
- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna
- wysokość włókien: min. 50mm (bez konieczności stosowania prefabrykowanej maty shock pad)
- grubość włókna monofilowego min. 370mikronów
- Dtex min. 14000
- ilość pęczków min. 9300/m²
- ilość włókien min. 112.000/m²
- wyrywanie pęczka po starzeniu min. 40N
- łączenie klejone po starzeniu min. 75N/100mm
- waga włókna min. 1400g/m²
- waga całkowita trawy min. 2400g/m²
- podkład trawy: lateksowy
- przepuszczalność wody dla systemu min. 1400mm/h
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu

Pytanie 2: Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu FIFA min. Quality. Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów.

Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wyrywanie, wytrzymałości łączeń, odkształcenie, opór i wiele innych.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu FIFA Quality i pozostawienie wymogu badań laboratoryjnych Labosport rekomendowanych przez FIFA.

Odpowiedź: Odpowiedź jak powyżej (w Pytaniu 1 dla Pytań od Wykonawcy 1).

Pytanie 3: Wnosimy o usunięcie wymagania przedstawienia atestu trudnopalności w klasie minimum Cfl-s1 na oferowany system, z uwagi na to, że trawy z takim certyfikatem instaluje się w obiektach zamkniętych. W/w postępowanie dotyczy przebudowy boiska na otwartej przestrzeni, a zatem w tym przypadku wyniki z takiego sprawozdania nie będą miały rzeczywistego odwzorowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wskazanego wymagania, w związku z czym zmianie ulegają zapisy SWZ, poprzez wykreślenie w załączniku nr 2.2 – STWiORB na stronie nr 33 oraz załączniku nr 2.3 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia na stronie nr 4 (w stopce podpisanej nr 3) zapisu lit. k) w Wykazie dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego.

2. W związku z wprowadzoną zmianą SWZ w zakresie załącznika nr 2.2. do SWZ (STWiORB) oraz załącznika nr 2.3 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, Wójt Gminy działając w oparciu o art. 286 ust. 1, 3 oraz 5 ustawy Pzp informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając nowy termin na dzień:

Termin składania ofert: 12.10.2023 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 12.10.2023 r. godz. 10:00

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **10.11.2023 r.**

Zatem zmianie ulegają zapisy SWZ:

1) rozdział V pkt 3 i 4:

przed zmianą:

3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego zapisami SWZ tj. do dnia 07.11.2023 r.

4. *Termin składania ofert: 09.10.2023 r.*

po zmianie:

3. *Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego zapisami SWZ tj. do dnia 10.11.2023 r.*

4. *Termin składania ofert: 12.10.2023 r.*

oraz

2) rozdział IX pkt 3 ppkt 3.1 oraz 3.4

przed zmianą:

3.1. *Oferty należy złożyć poprzez Platformę w terminie do dnia 09.10.2023 r. do godz. 09:00.*

3.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.10.2023 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

po zmianie

3.1. Oferty należy złożyć poprzez Platformę w terminie do dnia 12.10.2023 r. do godz. 09:00.

3.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.10.2023 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania. Na stronie internetowej udostępniona zostaje również zmiana treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

Wójt Gminy Raba Wyżna

mgr Andrzej Dziwisz

[podpis elektroniczny]